

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Средней школы № 3»
_____ В.М.Маренюк
«09 » сентября 2013г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № _____
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №3»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»;**
- 1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10/1;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3-х этажное, 7190,4 кв.м.;**
- часть здания ___ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ 1В.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 8002 кв.м.;**
- 1.4. Год постройки здания **1985г.**, последнего капитального ремонта **2000г.;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2014г** капитального **нет;**
- сведения об организации, расположенной на объекте;
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу, **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»;** краткое наименование **МБОУ «Средняя школа №3».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10/1;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальное;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Администрации города Когалыма.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **628484 г. Когалым ул. Дружбы народов, дом 7 тел. (34667) 93521. Факс (34667) 2-56-22**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование;

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные;**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно); **на объекте, с длительным пребыванием;**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории); **дети;**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;**

2.6 Плановая мощность- **1175 человек;** посещаемость: количество обслуживаемых в день- **972 человека;** вместимость, пропускная способность – **1175 человек ;**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси №6, Город-поселок «Пионерный», город – поселок «Фестивальный», город – дачный поселок (ТК «Миллениум»), город – промзона «Северная», город – промзона «Восточная»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки общественного транспорта «Прибалтийская» (пассажирские маршруты №1, №3) -140 м

3.2.1.1 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.1.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.1.2 Перекрестки: регулируемый,

3.2.1.3 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.1.4 Перепады высоты на пути: **есть,** (описать при спуске и подъеме на тротуар на пути следования)

3.2.1.5. Иное:

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (**нет**)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г,О,У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

На основании требований действующих нормативов основные функциональные зоны обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта, поэтому здание школы можно считать частично доступным.

В МБОУ СОШ №3 имеется пандус со стороны центрального входа.

В здании не обустроена зона санитарно-гигиенических помещений.

Для учащихся с какими-либо нарушениями предусмотрено альтернативное решение: обучение на дому, обучение дистанционно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, устройство поручней
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Устройство тактильных знаков
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТК
8	Все зоны и участки	устройство кнопки вызова

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **25.06.2014 года**

в рамках исполнения **заключенных контрактов**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность всех основных структурных элементов и зон для всех категорий инвалидов и МНГ.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать): **требуется, в сфере проектирования и строительства.**

4.4.3. техническая экспертиза: **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией(собственником объекта);**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **не требуется.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://www.admkogalym.ru>,
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «06» сентября 2013 г.,

2. Акта обследования объекта: от «06» сентября 2013 г.

3. Решения Комиссии: _____ - _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Средней школы №3»
В.М.Маренюк
«09 »сентября 2013г.

АНКЕТА
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №3»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»;**
- 1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10/1;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3-х** этажное, **7190,4** кв.м.;
- часть здания ___ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ бВ.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 8002** кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания **1985г.**, последнего капитального ремонта **2000г.**;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2014г** капитального **нет;**
сведения об организации, расположенной на объекте;
- 1.6. Название организации (учреждения),
полное юридическое наименование – согласно Уставу, **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»;**
краткое наименование **МБОУ «Средняя школа №3».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10/1;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальное;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Администрации города Когалыма.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Когалым ул. Дружбы народов, дом 7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование;

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные;**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **с длительным пребыванием;**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети;**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата**

2.6 Плановая мощность- **1175 человек;** посещаемость: количество обслуживаемых в день- **972 человека;** вместимость, пропускная способность – **1175 человек ;**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №6, Город-поселок «Пионерный», город – поселок – поселок «Фестивальный», город – дачный поселок (ТК «Миллениум»), город – промзона «Северная», город – промзона «Восточная»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет;**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки общественного транспорта «Прибалтийская» (пассажирские маршруты №1, №3) - **140 м**

3.2.1.1 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.1.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.1.3 Перекрестки: **регулируемый**

3.2.1.4 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.1.5 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать при спуске с тротуара возле остановки, и при подъеме на тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (**нет**)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13.30.12

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, устройство поручней
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Устройство тактильных знаков
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТК
8.	Все зоны и участки	устройство кнопки вызова

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Зам. директора по АХЧ _____ Чечко Лидия Адамовна

Тел. 8 (34667) 2-95-35

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Средней школы №3»
_____ В.М.Маренюк
«09» сентября 2013г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБОУ «Средняя школа № 3»; объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Г.Когалым «06» сентября 2013 г.
Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»;**
- 1.2. Адрес объекта **628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10/1;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание **3-х этажное** здание, **7190.4 кв.м.;**
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - 9В.м
 - наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **8002 кв.м;**
- 1.4. Год постройки здания **1985г.**, последний капитальный ремонт **2000 г;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **II-III** квартал **2014г.**, капитального **нет;**
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»;**
– согласно Уставу, краткое наименование **МБОУ «Средняя школа № 3»;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10/1;**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: **Образовательные услуги**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси №6, Город-поселок «Пионерный», город – поселок – поселок «Фестивальный», город – дачный поселок (ТК «Миллениум»), город – промзона «Северная», город – промзона «Восточная»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки общественного транспорта «Прибалтийская» (пассажирские маршруты №1, №3) - **140 м**

3.2.1.1 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.1.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.1.3 Перекрестки: **регулируемый**.

3.2.1.4 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.1.5 Перепады высоты на пути: *есть*, нет (описать при спуске с тротуара возле остановки, и при подъеме на тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе	Приложение
-------	---	------------------------------------	------------

		для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	3	3,14, 15
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	3	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2	5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	2	22,23, 24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	2	11,16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О.Г.У)	2	

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

На основании требований действующих нормативов, основные функциональные зоны обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта, поэтому здание школы можно считать частично доступным.

В МБОУ СОШ №3 имеется пандус со стороны центрального входа.

В здании не обустроена зона санитарно-гигиенических помещений.

Для учащихся с какими-либо нарушениями предусмотрено альтернативное решение: обучение на дому, обучение дистанционно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, устройство поручней

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Устройство тактильных знаков
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТК
8.	Все зоны и участки	устройство кнопки вызова

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **25.06.2014 года**

в рамках исполнения **заключенных контрактов**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность всех основных структурных элементов и зон для всех категорий инвалидов и МНГ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): требуется, в сфере проектирования и строительства.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://www.admkogalym.ru>,

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте **МБОУ «Средняя школа № 3»** на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ **МБОУ «Средняя школа № 3»** на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Специалист по
социальной работе
БУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
«Жемчужина»

(Подпись)

Филиппова Н.Н.

Члены рабочей группы:

Председатель общественной
организации « Когалымская
городская федерация
инвалидов спорта»

(Подпись)

Заплитный В.М.

Заместитель директора
Муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства города Когалыма»

(Подпись)

Черемис Г.А

Заместитель директора
по административно-
хозяйственной части
МБОУ «СОШ№3»

(Подпись)

Чечко Л.А

Инженер по охране труда
и техники безопасности
МБОУ «СОШ№3»

(Подпись)

Моисеенко П.П

Социальный педагог
МБОУ «СОШ№3»

(Подпись)

Ковалева А.Е.

Представитель ребенка –
Инвалида обучающегося в
МБОУ «СОШ№3»

(Подпись)

Дуплинцева В.А.

Управленческое решение согласовано _____
Комиссией по объективной оценке доступности объектов (приказ № 190 от
03.06.2013г.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от «06» сентября 2013

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Средняя школа №3»
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.10/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	3	4	Вход на территорию учреждения осуществляется через калитки №1,2 На пути движения с остановки до объекта имеется перепад высоты(при спуске и подъеме на тротуар на 1 ступень-высотой 20см).	К,С	Обустроить плавный переход с дороги на тротуар.	текущий ремонт

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	1	Имеются повреждения асфальтного покрытия	К,С	Заделать повреждения асфальтного покрытия	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		26	нарушений нет	ДП-В	не нуждается	доступ обеспечен
1.4	Пандус (наружный)	есть		3	-	-	не нуждается	доступ обеспечен
1.5	Автостоянка и парковка	есть		27, 28	нарушений нет	ДП-В	не нуждается	доступ обеспечен
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-В	2	29,2,1	Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При плановом обустройстве территории выполнить плавный переход с тротуара на проезжую часть, заделать повреждения асфальтного покрытия территории учреждения. Территория ДП-В(доступна полностью всем).

**Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание**

МБОУ «Средняя школа №3»
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.10/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	26	Не выявлено	ДЧ	К,С	Доступ обеспечен
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	Не выявлено	ДП-В		Доступ обеспечен
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	25	Не выявлено	ДП-В		Доступ обеспечен
2.4	Дверь (входная)	есть	-	23	Не выявлено	ДП-В		Доступ обеспечен
2.5	Тамбур	есть	-	24	Не выявлено	ДП-В		Доступ обеспечен
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП	-	25	Не нуждается

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Входы в здание не нуждаются в реконструкции, доступны всем категориям инвалидов.**

Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Средняя школа №3»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	7,6 14	Не выявлено	ДП-В	Не нуждается	Доступ обеспечен
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	12, 13	Лестница шириной 1.35м	К,С		Доступ обеспечен
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	22	Не выявлено	ДП-В		Доступ обеспечен
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		14, 1, 6	Не выявлено	ДП-В		Доступ обеспечен
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	2	14,1,6	Ремонт текущий (капитальный)

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ДУ-доступно условно.

Возможна организация занятий для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках на I этаже здания.

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Средняя школа №3»
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.10/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2	15	Не выявлено		Не нуждается	Доступ обеспечен
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-В	2	15	Не нуждается

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДП-В доступно полностью всем.

Результаты обследования:

МБОУ «Средняя школа №3»
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.10/1
Наименование объекта, адрес

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование объекта, адрес Наименование объекта, адрес

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **В учреждении нет работающих инвалидов.**

Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

**МБОУ «Средняя школа №3»
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.10/1**

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **В учреждении нет жилого фонда**

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Средняя школа №3»
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.10/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2	9	Не соблюдены: - универсальные требования к зоне - специальные требования к зоне	все К	Реконструкция туалетной комнаты с учетом универсальных и специальных требований к зоне	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соблюдены	все	Реконструкция с учетом общих требований к зоне	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	Акта обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	2	11,12,13,9	ТР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения нуждаются в капитальном ремонте – доступно частично избирательно ДЧ-И(О,Г,У).

Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Средняя школа №3»
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.10/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутств ие визуальн ых средств	К,О	Изготовление опознаватель ных и контрастных средств	Орг
6.2	Акустически е средства	нет	-	-	Отсутств ие акустиче ских средств	Г,С	Организация альтернативной формы обслуживания	Индивид уальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутств ие тактильн ых средств	Г,С	Организация альтернативной формы обслуживания	Индивид уальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутств ие тактильн ых средств	Г,С	Организация альтернативной формы обслуживания	Индивид уальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Комментарий к заключению: Системы информации на объекте _доступно условно

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МБОУ «Средняя школа № 3» на 2014год**

№ п / п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступно сти объекта	Плановые работы		Ожидаем ый результат (по состоянию доступнос ти) ***	Финансирование		Ответственн ый исполнитель, соисполнител и	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Образовательное бюджетное учреждение МБОУ «Средняя школа №3»	г.Когалым ул.Дружбы народов 10/1		1.Установка поручней; 2.Изготовление и монтаж опознавательных средств; 3.Установка звуковых средств (звонка);	ТР ТР	ДП-В		Целевые		2014г

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



ФОТО 25



ФОТО 26



ФОТО 27



ФОТО 28



ФОТО 29



ФОТО 30



ФОТО 19



ФОТО 20



ФОТО 21



ФОТО 22



ФОТО 23



ФОТО 24



ФОТО 13



ФОТО 14



ФОТО 15



ФОТО 16



ФОТО 17



ФОТО 18



ΦΟΤΟ 7



ΦΟΤΟ 8



ΦΟΤΟ 9



ΦΟΤΟ 10



ΦΟΤΟ 11



ΦΟΤΟ 12



ФОТО 1



ФОТО 2



ФОТО 3



ФОТО 4



ФОТО 5



ФОТО 6